



I. C. "PACINOTTI" - MARIGLIANO (NA)
Prot. 0000543 del 28/01/2020
B-35 (Uscita)

*Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Marigliano
Al Responsabile Settore IV
"Lavori Pubblici Urbanistica
ed Edilizia Scolastica"
Arch. Sabato Esposito
Comune di Marigliano
e p.c. All' Ing. Rosalba Di Palma
All' Ing. Vincenzo Esposito
All'assessore alla Pubblica Istruzione
Al Consig. Comunale (Sig. Gaetano Bocchino)
Comune di Marigliano
Al R.S.L. di Istituto (sede)
Agli atti Istituto*

**Oggetto: Richiesta intervento di un muratore nel plesso "MIULI",
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado), ubicato alla Via Padre Pio.
Intervento URGENTISSIMO! Seconda segnalazione!**

Responsabili di plesso :
Ins. Panetta Lucia cell. 3282818447
Ins. Mascolo Saveria cell. 3391527088
Plesso Miuli Tel. 081/51913313

Come già precedentemente segnalato, si ribadisce alle SS.LL. che nel **plesso Miuli** si rende necessario ed indispensabile effettuare i seguenti interventi di manutenzione da parte di un **muratore**:

- **sostituzione di tutte le lavagnette-gocciolatoi, presenti sui cornicioni del solaio di copertura del plesso Miuli in quanto molte di esse risultano cadenti, pericolanti e per larghi tratti già distaccatosi e cadute al suolo;**
- **spicconatura d'intonaco delle lamie di alcuni tratti dei cornicioni per eliminare i pezzi di intonaco con pericolo di distacco e di cui, diverse parti, risultano già distaccatosi e cadute al suolo.**

Si tiene a precisare che, allo stato di fatto, al piano rialzato dello stabile (o piano sottostrada), tutte le uscite di emergenza, ivi compresa l'uscita sulla scala di emergenza metallica, non sono praticabili in quanto è evidente il reale pericolo di caduta di calcinacci, pezzi di intonaco e pezzi di lavagnette dall'alto, in quanto si possono facilmente distaccare. Pertanto, per entrare e uscire dal plesso scolastico, la scrivente ha disposto di utilizzare esclusivamente il cancello centrale di ingresso, ubicato sul lato dell'asse stradale di Via Padre Pio, in quanto risulta protetto da copertura in plastica.

Gli adempimenti segnalati sono atti a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli alunni sul posto di lavoro, di cui il D.L.gs. 81/2008.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)