



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" Marigliano**

Via San Luca – 80034 Marigliano (Na)

Tel. /Fax 081/8851903

C. F. : 92006740630 – e-mail:naic8be009@istruzione.it

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it

I. C. "PACINOTTI" - MARIGLIANO (NA)
Prot. 0000780 del 07/02/2020
B-35 (Uscita)

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Marigliano

Al Responsabile Settore IV

*"Lavori Pubblici Urbanistica
ed Edilizia Scolastica"*

*Arch. **Sabato Esposito***

Comune di Marigliano

*e p.c. All' Ing. **Rosalba Di Palma***

*All'Ing. **Vincenzo Esposito***

*All'assessore alla P. Istruzione **Veronica***

Perna

*Al Consig. Comunale (Sig. **Gaetano***

***Bocchino**)*

Comune di Marigliano

Al R.S.L. di Istituto (sede)

Agli atti Istituto

**Oggetto: Richiesta intervento muratore plesso "MIULI",
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado), ubicato alla Via Padre Pio.
Intervento URGENTISSIMO!**

Si comunica che, nel pomeriggio del giorno 06/02/2020, nell'aula n. 1.03, ubicata al primo piano dell'edificio scolastico, si è verificato il distacco di pezzi di intonaco, calcinacci e piccole pietre dal soffitto del solaio di copertura.

Come più volte precedentemente segnalato dalla scrivente, nella suddetta aula si verificano continue infiltrazioni di acqua piovana, in quanto sul lato esterno di una delle pareti perimetrali, mancano del tutto gli elementi di protezione (non c'è il cornicione); pertanto, l'accumulo di acqua infiltrata nel solaio ha provocato, come conseguenza, il distacco dei calcinacci e delle pietre.

Almeno in questo caso, l'assenza dei bambini nell'aula ha scongiurato ulteriori problematiche per eventuali infortuni.

Allo stato attuale la suddetta aula non risulta agibile, pertanto si chiede un intervento immediato per la messa in sicurezza del locale, provvedendo ad eseguire il ripristino delle parti di intonaco cadute dal soffitto e la protezione della parete sul lato esterno.

Gli adempimenti segnalati sono atti a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli alunni sul posto di lavoro, di cui il D.L.gs. 81/2008.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa **Biancamaria Di Ruocco**)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)